

УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ
НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Никольского района
Пензенской области»
(МБУ КЦСОН Никольского района
Пензенской области)
Ул. Ульяновская, 6 «б», г. Никольск,
Пензенская область, 442680
ТЕЛЕФОН: (841-65) 4-14-00
ТЕЛЕФАКС: (841-65) 4-24-67
e-mail: nik-kcson@yandex.ru
ОКПО 33203623, ОГРН 1025800958820
ИНН/КПП 5826100449/582601001
№ 98 от «27» мая 2024
На № 2401/008-58/2-П/ПВ от 26.01.2024

Старшему инспектору ОНД и ПР
Городищенского и Никольского
районов УНД и ПР Главного
управления МЧС ГУ России по
Пензенской области
Нефедьеву Олегу Андреевичу

Ответ на предписание
об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности.

В соответствии с предписанием от 26.01.2024 г. №2401/008-58/2-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района Пензенской области» направляет информацию об устранении нарушений требований пожарной безопасности в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта».

На данный момент для устранения установленных проверкой законодательства требований пожарной безопасности проведена следующая работа:

1. Указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения установлен со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения, в соответствии с абз.3, п.48, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).
2. Установлено дополнительное эвакуационное освещение в круглосуточном режиме на эвакуационных выходах абз.2, п.37; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479); ч.3, ст.4, ФЗ-123, п.4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

3. Проведены работы по монтажу и устройству кабель канала для устранения нарушений изоляционного слоя электропроводки (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479).
4. Установлен световой оповещатель «выход» над эвакуационным выходом кухни ч.3, ст.4, ФЗ-123, п.5.3 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. Проводка в чердачном помещении проложена с соблюдением правил противопожарного режима п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)

Приложение:

1. Фото №1 кабель канала для устранения нарушений изоляционного слоя электропроводки
2. Фото № 2 - указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью
3. Фото № 3 - дополнительное эвакуационное освещение в круглосуточном режиме на эвакуационных выходах
4. Фото № 4 – световой оповещатель «выход» над эвакуационным выходом кухни
5. Фото № 5- Проводка в чердачном помещении

Директор МБУ КЦСОН
Никольского района
Пензенской области



Н.А.Трескова